



## Městský úřad Turnov

odbor životního prostředí

Antonína Dvořáka 335

511 22 Turnov

Číslo jednací: OZP/10/3244/HOJ – R 109

Vyřizuje: Houžvička

V Turnově dne 20.9.2010

Věc:

Stavba "Obytná zóna Čtveřín – Prodloužení vodovodu, prodloužení kanalizace"

- povolení stavby vodního díla

### VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

## ROZHODNUTÍ

### Výrok:

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako speciální stavební úřad podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), rozhodl po provedeném vodoprávním řízení takto:

***stavba "Obytná zóna Čtveřín – Prodloužení vodovodu, prodloužení kanalizace"***

**s e p o v o l u j e**

podle § 15 odst. 1 vodního zákona, a podle § 115 odst. 1 stavebního zákona.

Umístění stavby:

ppč. 742/4, 726/1, k.ú. Čtveřín.

**Popis stavby:**

#### **SO 02 – Prodloužení vodovodu**

Jedná se o vodovodní řad délky 142 m, materiál PE 100, SDR 11, prům. 90x8,2 mm.

#### **SO 03 – Prodloužení kanalizace**

Jedná se o kanalizační stoku délky 129 m, materiál PVC 250. Na trase jsou 4 šachty.

Povolení se uděluje za těchto podmínek:

- 1) Stavba bude provedena podle předložené a schválené projektové dokumentace.
- 2) Při provádění stavby je nutno dodržovat povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb podle § 152 a následujících stavebního zákona.

- 3) Pozemky dotčené stavbou musí být po jejím dokončení uvedeny do původního stavu.
- 4) Před zahájením zemních prací budou vytýčeny všechny inženýrské sítě nacházející se na stavbou dotčených pozemcích a budou respektována vyjádření jejich správců.
- 5) Stavba bude realizována dodavatelsky odbornou firmou.
- 6) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření SčVK a.s. pod zn. O10610016319/Ulr ze dne 22.7.2010.
- 7) Stavbou budou respektovány stávající vzrostlé ekologicky a esteticky hodnotné dřeviny rostoucí na dotčených pozemcích a budou zajištěny další podmínky dle České státní normy ČSN 83 9061 z února roku 2006 – Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích:
  - a) bod 4.2 - Ochrana před chemickým znečištěním – vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementy a jinými pojivy,
  - b) bod 4.5 – ochrana vegetačních ploch – vegetační plochy je nutno chránit před poškozením asi 2 m vysokým, stabilním plotem, postaveným s bočním odstupem 1,5 m,
  - c) bod 4.6 – ochrana stromů před mechanickým poškozením – k ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem (viz 4.5), který by měl obklopovat celou kořenovou zónu (t.j. plochu pod korunou stromu – tzv. okapová linie koruny - rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m,
  - d) bod 4.8 – ochrana kořenové zóny při navážce zeminy – v kořenové zóně nebude prováděna navážka zeminy nebo jiného materiálu,
  - e) bod 4.9 – ochrana kořenového prostoru při odkopávce půdy – v kořenovém prostoru se nesmí půda odkopávat,
  - f) bod 4.10 – ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam – v kořenových prostorech, nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky, nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m, sítě technického vybavení budou vedeny, pokud možno, pod kořenovým prostorem; při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem 2 cm, poraněním se musí zabráňovat, popřípadě kořeny musí být ošetřeny – kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit, konce kořenů ošetřit růstovými stimulatory, obnažené kořeny nutno chránit před vysycháním a působením mrazu; zásypové materiály musí svou zrnitostí (úzké odstupňování) a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů,
  - g) 4.12 – ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení – kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů.
- 8) Stavba bude dokončena do **31.12.2015**.
- 9) Po skončení stavby bude příslušný vodoprávní úřad požádán o kolaudační souhlas.  
K žádosti bude doloženo: revizní zkoušky na potrubí, geodetické zaměření stavby.

#### **Účastníci řízení (podle § 27 odst. 1 správního řádu):**

##### Adr:

- Obec Čtveřín, Čtveřín 95, 463 45 Pěncín u Liberce (DS)  
IČ: 00672092

##### Ostatní účastníci řízení:

- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice (DS)
- - další vyznění veřejnou vyhláškou

## **Odůvodnění:**

Obec Čtveřín podala žádost o povolení výše uvedené stavby.

MěÚ Turnov, OŽP, oznámil zahájení vodoprávního řízení účastníkům řízení. Byla stanovena lhůta pro podání námitek. V uvedeném termínu nebylo obdrženo žádné stanovisko tohoto charakteru.

Vodoprávní úřad žádost posoudil a po provedeném řízení rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

### **Poučení o odvolání:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 81 odst. 1 správní řád podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Odvolání se podává u Městského úřadu Turnov, odboru životního prostředí.

Otisk úředního razítka

Ing. Miloslava Šípošová  
vedoucí odboru životního prostředí

### **Rozdělovník:**

#### **Účastníci řízení:**

Adr:

- Obec Čtveřín, Čtveřín 95, 463 45 Pěčín u Liberce (DS)  
IČ: 00672092

#### **Ostatní účastníci řízení:**

- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice (DS)
- - další vyznění veřejnou vyhláškou

Na vědomí:

- evidence

Potvrzení o vyvěšení tohoto rozhodnutí na desce vodoprávního úřadu, popř. obecního úřadu (vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů - poslední den této lhůty je dnem doručení):

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Razítko a podpis orgánu, který vyvěšení a sejmutí potvrzuje:

Pro účely vyvěšení na úřední desce se zasílá obci Čtveřín.